



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx08.0137

送检单位 上海日成电子有限公司
(上海市老沪闵路 1466 号)
样品名称 防爆电缆防水接头
型号规格 HSK-M50×1.5
防爆标志 Exe II
产品标准 _____
总装图号 HSK-M

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求》
GB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型“e”》

记 事 1、本证代表产品: 防爆标志: Exe II
M63×1.5~M12×1.5; PG48~PG7;
NPT2"~NPT3/8"; G2"~G3/8"

本证有效期 2008 年 1 月 15 日至 2010 年 1 月 14 日

颁发日期 2008 年 1 月 15 日

中心主任

(Handwritten signature)



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208475 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)