



NO. L0098



(2002) 国认监认字(050)号 (2002) 量认(国)字第(Z0367)号



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

NO: (2007) GSJ—1991

样品名称 PVC 线槽

Name of Sample: _____

委托单位 上海日成电子有限公司

Consigner: _____

受检单位 /

Supplier: _____

报告日期 2007—11—09

Date: _____

NPQTC 国家塑料制品质量监督检验中心
China National Quality Supervision Testing Center of Plastic Product

地址(Add.): 福州市杨桥西路山头角 121 号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

电话(Tel.): 0591-83710859 83770238 传真(Fax): 0591-83770214 邮政编码(Post Code): 350002

网址(Website): www.plastest.org.cn

电子信箱(E-mail): sj@fcii.net

国家塑料制品质量监督检验中心
检验报告

编号: (2007) GSJ—1991

(续页)

第 2 页 共 2 页

检 验 项 目	技 术 指 标	检 验 结 果
宽 度 mm	40.0 +0.5 -0.5	40.0 +0.5 0
高 度 mm	60.0 +0.5 -0.5	60.0 +0.1 -0.5
厚 度 mm	1.5 +0.3 -0.3	1.5 +0.2 -0.1
冲击性能	无可见破碎及裂痕	无可见破碎及裂痕
外负载性能	与支架不脱开	与支架不脱开
氧指数 %	OI≥32	34
水平燃烧性能 级	FH-1	FH-1
垂直燃烧性能 级	FV-0	FV-0
耐电压	1min 内不击穿	1min 内不击穿
绝缘电阻 MΩ	>100	>100

注: 本中心报告用专用纸张, 复印本报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao West Yangqiao Road, Fuzhou, P.R.China)

国家塑料制品质量监督检验中心

检 验 报 告



报告编号： (2007)GSJ-1991

第 1 页 共 2 页

检验性质： 委托检验

任务来源： 上海日成电子有限公司

委 托 单 位	名称	上海日成电子有限公司			样品名称	PVC线槽	
	地址	上海市闵行区老沪闵路1466号416室			商 标	RCCN	
	电话	021-51523666	邮编	200237	型 号	/	
	传真	021-51523699	电子邮箱	/	规 格	4060	
生产单位		上海日成电子有限公司					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1m×24根			接收日期	2007-10-16	
	说明	样品完好，符合试验要求。					
检 验 依 据	QB/T 1614-2000 《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》						
检 验 结 果	(见续页)						
检 验 结 论	该样品所检项目符合QB/T 1614-2000标准要求。						
说 明	生产单位由委托单位提供。						
检验日期	2007-10-16		~	2007-11-8			

批准： 审定： 校核： 编制：

注：本中心报告用专用纸张，复印本报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。
地址(Add)：福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao West Yangqiao Road,Fuzhou,P.R.China)