



浙江中认检测技术服务有限公司

检 测 报 告

报告编号: NST/GW131423-1-S



样品名称: 尼龙接头

型 号: AG-25

试验日期: 2013 年 07 月 30 日至 2013 年 08 月 02 日

制 造 商: 上海日成电子有限公司



检测报告 IEC60529 外壳防护等级（IP 代码）	
报告编号： NST/GW131423-1-S	
试验负责人： 蔡庆红	签 名： 
审 核： 朱宁峰	签 名： 
签 发： 何 鹏	签 名： 
签发日期： 2013 年 08 月 02 日	
试验单位： 浙江中认检测技术服务有限公司	
地 址： 浙江省宁波出口加工区珠峰路 59 号	
电 话： +86 574 8681 3875	
传 真： +86 574 8681 3876	
申 请 人： 上海日成电子有限公司	
地 址： 上海奉贤区柘林镇新申工业区平林路 555 号	
试验标准： IEC60529:2001	
样品名称： 尼龙接头	
样品数量： 5	
型 号： AG-25	
额 定 值： M25*1.5	
防护等级： IP68	
制 造 商： 上海日成电子有限公司	
地 址： 上海奉贤区柘林镇新申工业区平林路 555 号	
接样日期： 2013-07-30	
试验结论： 合格	
声 明： 1. 未经实验室书面批准不得部分复制本报告，除非全部复制。 2. 检测结果仅对所检样品有效。	

样品照片:



样品照片:



13 第一位特征数字所代表的防止固体异物进入的试验

试验描述:

标准: IEC60529:2001

外壳防护等级(IP 代码): IP68

工作条件: 试验样品悬挂在防尘箱中, 器具壳内压力用真空泵保持低于大气压, 压差不超过 2 kPa, 试验持续 8 小时。

试验结果: 试验后, 试验工装盒内无固体灰尘进入, 被测样品符合标准要求的防护等级。

测试布置照片:



样品照片 (试验后):



14 第二位特征数字所代表的防止水进入的试验

试验描述:

标准: IEC60529:2001

外壳防护等级(IP 代码): IP68

工作条件: 试验样品的最低点低于水面 1.5m, 试验持续时间为 35min, 试验水温和试样温差不大于 5K。见测试图片。

测试结果: 试验后, 试验工装盒内无水进入的痕迹, 被测样品符合标准要求的防护等级。

测试布置照片:



样品照片（试验后）：



附录:

1. 试验设备: 防尘箱 (图 1), 潜水试验容器 (图 2),
2. 环境温度: 22.5℃ 环境相对湿度: 70%



图 1 防尘箱



图 2 潜水试验容器

—— 以下空白 ——